

PRÜFBESCHEINIGUNG

TEST ATTESTATION

Antragsteller: LADON GmbH
Applicant: L.-F.-Schönherr-Str.32
08523 Plauen
Deutschland

Produkt: Hallenstrahler (Ortsfeste Leuchten mit LED)
Product: Fixed luminaires with LED

Handelsname: LADON
Trade name:

Typ(en) / Modell(e): Canopy V3
Type(s) / model(s):
Artikelnummern siehe Beschreibung/Article-no see specification

Beschreibung: 100-240 V~; 50-60 Hz; Schutzklasse/class II; IP65; ta -20°C...+50°C
Specification:

Artikelnummern / Article-no.:

315xy_w (100 W, 5000K),
325xy_w (150 W, 5000K),
335xy_w (180 W, 5000K),
345xy_w (180 W High Power, 5000K),
39510_w (360 W, lmax. 4,2A, 5000K),
24610 (180 W, 6500K)

x – Gehäuse/enclosure: x = 0, 1, 2 oder/or 3

y – Ausstattung/Equipment: y = 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder/or 6

w – Montageversion/Mounting version: w = 0, 1 oder/or 2

Weitere Informationen siehe Prüfbericht 3406727.50/Further information see test report 3406727.50

DEKRA Testing and Certification GmbH bestätigt, dass die geprüften Muster folgenden Prüfanforderungen entsprechen:
DEKRA Testing and Certification GmbH confirms that the tested samples comply with the following test requirements:

EN 60598-1:2015

EN 60598-2-1:1989

EN 60598-2-24:2013

DIN 57710 Teil 13 / VDE 0710-13

Splitterschutzprüfung

(Anforderungen zum Führen des D-Zeichens)

(Ballwurfsichere Leuchten)

(Prüfung nach EN 60598-1:2015 Abschnitt 4.13.4 - Leuchten für
Rauen Betrieb - als Nachweis für IFS – International Food
Standard Pkt. 4.9.7.2 Seite 69 sowie 4.12.7 Seite 7)

Prüfdokumentation: 3406727.50, 3406727.70, 2199632.50
Test documentation:

Dieses Dokument wird auf Grundlage der in der DEKRA Prüfdokumentation vorliegenden Nachweise erstellt. Ihm liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Produktprüfungen, Produktzertifizierungen und sonstigen Leistungen der DEKRA Testing and Certification GmbH zugrunde. Die Konformität mit der zutreffenden Richtlinie hat der Hersteller oder sein Bevollmächtigter zu erklären. Die hier angegebenen Prüfanforderungen können dazu mit herangezogen werden. Dieses Dokument berechtigt nicht zur Verwendung eines der DEKRA Prüfzeichen.

This document is issued based on evidence as laid down in the DEKRA test documentation. It is based on the General Terms and Conditions for the Performance of Assessment, Certification and other Services of DEKRA Testing and Certification GmbH. The manufacturer or its representative has to declare the conformity with the applicable directive. For this also the herein mentioned test requirements can be considered. This document does not authorize the use of any DEKRA approval mark.

Dieses Dokument wurde herausgegeben am: 1. Februar 2017
This document was issued on: February 1, 2017

Dokument-Nr.: 4717002.170001
Document no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH



Marggraf

© Integral publication of this document is allowed.

Seite 1 von 1
page 1 of 1